


FLAMMENDURCHSCHLAGSICHERUNG

FST103



- Schutzsystem** Deflagrationsrohrsicherung
- Zulassung** EG-Baumusterprüfbescheinigung gemäß Richtlinie 94/9/EG (ATEX95) und ISO 16852
- Absicherung** Gas/Luft- oder Dampf/Luft-Gemische der Explosionsgruppe IIA1 (Methan) MESG $\geq 1,14$ mm
- Nennweite** 50/2“, 65/2½“, 80/3“
- Anschluss** Rp nach ISO 7-1
BSP nach BS 21
NPTF nach ANSI B1.20.3
ISO 7005 PN10
ANSI B16.5 – 150
- Werkstoffe** Bandsicherung: Edelstahl
Gehäuse: Sphäroguss, Edelstahl
- Beschichtung** galvanisch beschichtet oder Farbanstrich (optional)